

Homologatie Volley Oost-Vlaanderen

Begin datum **01/07/2022**

Eind datum **30/06/2025**



Sporthal: L7 Blauwe zaal DE OMMEGANG

Club: **O-1113**
VC DELHAIZE LEDE

Adres:

Ommeganglaan 38 9340 Lede

Bij afzonderlijk gebruik van de terreinen zoals aangeduid op bijgevoegd schema zijn de terreinen gehomologeerd tot en met de reeksen:

	Terrein 1	Terrein 2	Terrein 3	Terrein 4
Homologatie t/m	Promo 1	Promo 1	7	Promo 1
	Code	Code	Code	Code
1-Vrije zone	D	D	0	D
2-Hoogte	B	B	0	B
3-Verlichting	E	E	0	E
4-Vloer	B	B	0	B
5-Lijnen	C	C	0	C
6-Paal/Zijlijn	B	B	0	B
7-SR stoel	B	B	0	B
8-Kleedk. Sp.	B	B	0	B
9-Kleedk. Sr.	B	B	0	B
10-EHBO	C	C	0	C
11-Verwarming	A	A	0	A
12 - Opw/Strafzone	C	C	0	C
Administratieve ruimte:				

OPMERKING: Veiligheidsscherm naar beneden tot 3 meter van de vloer , de toeschouwers zitten in midden van de zaal SR stoel aan de linkerkant van terren 4 .

Veiligheidsscherm volledig naar beneden gaat de SR stoel naar de muur

A.E.D. toestel (defibrillator, hart falen) hangt aan de muur van de toezichter bureel

Bij gelijktijdig gebruik van de terreinen met gebruik van scheidingswanden, wijzigt de homologatie niet.

Info:

Dit homologatiebewijs vervalt als er wijzigingen aan de zaal gebeuren.

Opmerking:

Indien aan de gestelde voorwaarden niet voldaan wordt tijdens de wedstrijd, dient dit door de scheidsrechter vermeld te worden op het wedstrijdblad

De verantwoordelijke,

Rudolf Van Hove

Code	Promo 1 + 2 H + D	Promo 3 H + D	Promo 4 H + D Jeugd	OMSCHRIJVING HOMOLOGATIECODES
	Niveau 5 + 6	Niveau 7	Niveau 8	
1 Vrije zone	D	E	F	D : min. 2 m naast zijlijn en achter achterlijn E : min. 1,5 m naast zijlijn en achter achterlijn F : min. 1 m naast zijlijn en achter achterlijn
2 Hoogte	C	C	C	C : min. 6,50 m
3 Verlichting	E	E	F	E : min. 300 lux F : min. 250 lux
4 Vloer	B	B	B	B : harde ondergrond met bekleding zonder schokabsorberend vermogen
5 Lijnen	C	C	C	C : afbakeningslijnen met kruisende lijnen in andere kleuren
6 Palen	B	B	B	B : Palen met een vaste lengte (2,55m) met verplaatsbare bevestigingspunten.
7 Platform scheidsr	B	B	B	B : Vast scheidsrechtersplatform met zitmogelijkheid
8 Kleedk spelers	B	B	B	B : afzonderlijke kleedkamer per ploeg, met gezamenlijke douches
9 Kleedk scheidsr	B	B	B	B : met enkel lavabo
10 EHBO	C	C	C	C : aanwezigheid van verbanddoos, verplicht aanwezig op het terrein
11 Verwarming	A	A	A	A: Minimum 16°C
12 Opw/strafzone	C	C	C	C : geen opwarmingszone beschikbaar, strafzone naast wisselbank



