Homologatie Volley Oost-Vlaanderen

Begin datum	03/01/2026
Eind datum	31/01/2029

VOLLEY OOST-VLAANDEREN

Sporthal:

SPORTHAL MEOS

Club: **O-0356**

JEVO MALDEGEM

Adres:

Bloemestraat 36D 9990 Maldegem

Bij afzonderlijk gebruik van de terreinen zoals aangeduid op bijgevoegd schema zijn de terreinen gehomologeerd tot en met de reeksen:

	Terrein 1	Terrein 2	Terrein 3	Terrein 4
Homologatie t/m	Promo 1	Promo 1	Promo 1	Promo 1
	Code	Code	Code	Code
1-Vrije zone	D	D	D	D
2-Hoogte	B	B	B	B
3-Verlichting	E	E	E	E
4-Vloer	B	B	B	B
5-Lijnen	C	C	C	C
6-Paal/Zijlijn	B	B	B	B
7-SR stoel	B	B	B	B
8-Kleedk. Sp.	B	B	B	B
9-Kleedk. Sr.	B	B	B	B
10-EHBO	C	C	C	C
11-Verwarming	A	A	A	A
12 - Opw/Strafzone	B	B	B	B
Administratieve ruimte:				


Bij gelijktijdig gebruik van de terreinen met gebruik van scheidingswanden, wijzigt de homologatie niet.

Opmerking:

Indien aan de gestelde voorwaarden niet voldaan wordt tijdens de wedstrijd, dient dit door de scheidsrechter vermeld te worden op het wedstrijdblad

De verantwoordelijke,
Rudolf Van Hove

Code	Promo 1 + 2 H + D	Promo 3 H + D	Promo 4 H + D Jeugd	OMSCHRIJVING HOMOLOGATIECODES
	Niveau 5 + 6	Niveau 7	Niveau 8	
1 Vrije zone	D			D : min. 2 m naast zijlijn en achter achterlijn
		E		E : min. 1,5 m naast zijlijn en achter achterlijn
			F	F : min. 1 m naast zijlijn en achter achterlijn
2 Hoogte	C	C	C	C : min. 6,50 m
3 Verlichting	E	E	E	E : min. 300 lux
4 Vloer	B	B	B	B : harde ondergrond met bekleding **zonder** schokabsorberend vermogen
5 Lijnen	C	C	C	C : afbakeningslijnen met kruisende lijnen in andere kleuren
6 Palen	B	B	B	B : Palen met een vaste lengte (2,55m) met verplaatsbare bevestigingspunten.
7 Platform scheidsr	B	B	B	B : Vast scheidsrechtersplatform met zitmogelijkheid
8 Kleedk spelers	B	B	B	B : afzonderlijke kleedkamer per ploeg, met gezamelijke douches
9 Kleedk scheidsr	B	B	B	B : met enkel lavabo
10 EHBO	C	C	C	C: aanwezigheid van verbanddoos, verplicht aanwezig op het terrein
11 Verwarming	A	A	A	A: Minimum 16°C
12 Opwarmingszone	B	B	B	B: Opwarmingszone niet afgebakend, beperkte ruimte


B
6 m
376
559
559
12,00 m
358
307
6 m
B
372
548
597
582
516
515
536
2
469
448
3,40 m
512
3
486
454
530
3,40 m
4
443
384
531
370
1
451
412
Tafel
437
450
409
Tafel
15,40 m
14,20 m
410
321
3,50 m
3,80 m
6,80 m
3,80 m
323
443
454
452
385
371
402
370
305
413
427
287
262
300
10,50 m
13,50 m
KLEEDKAMERS
TRIBUNE op het 1ste VERDIEP