

# Homologatie Volley Oost-Vlaanderen

Begin datum **17/09/2024**

Eind datum **30/09/2027**



## Sporthal De Gavers

**Club:** **O-0738**

Adres:

VAMOS STEKENE - SINT-GILLIS-WAAS

Kard.J.Cardijnlaan 1 9170

**Bij afzonderlijk gebruik** van de terreinen zoals aangeduid op bijgevoegd schema zijn de terreinen gehomologeerd tot en met de reeksen:

	Terrein 1	Terrein 2	Terrein 3	Terrein 4
Homologatie t/m	Promo 1	Promo 3	Promo 4	Promo 3
	Code	Code	Code	Code
1-Vrije zone	D	E	F	E
2-Hoogte	B	C	C	B
3-Verlichting	E	F	F	E
4-Vloer	B	B	B	B
5-Lijnen	C	C	C	C
6-Paal/Zijlijn	B	B	B	B
7-SR stoel	B	B	B	B
8-Kleedk. Sp.	B	B	B	B
9-Kleedk. Sr.	B	B	B	B
10-EHBO	C	C	C	C
11-Verwarming	A	A	A	A
12 - Opw/Strafzone	C	C	C	C
Administratieve ruimte:				

**AANDACHT:** 1) Terrein 4 turnringen tegen de muur plaatsen

2) Terrein 2 reserve banken tegen de muur plaatsen , sporttassen naast de reserve banken

**Bij gelijktijdig gebruik** van de terreinen 2+4 met gebruik van scheidingswanden, wijzigt de homologatie als volgt:

	Terrein 1	Terrein 2	Terrein 3	Terrein 4
Homologatie t/m		Promo 3	10	Promo 2
1-Vrije zone				

**Info:**

Dit homologatiebewijs vervalt als er wijzigingen aan de zaal gebeuren.

**Opmerking:**

Indien aan de gestelde voorwaarden niet voldaan wordt tijdens de wedstrijd, dient dit door de scheidsrechter vermeld te worden op het wedstrijdblad

De verantwoordelijke,

Rudolf Van Hove

Code	Promo 1 + 2 H + D	Promo 3 H + D	Promo 4 H + D Jeugd	OMSCHRIJVING HOMOLOGATIECODES
	Niveau 5 + 6	Niveau 7	Niveau 8	
1 Vrije zone	D	E	F	D : min. 2 m naast zijlijn en achter achterlijn E : min. 1,5 m naast zijlijn en achter achterlijn F : min. 1 m naast zijlijn en achter achterlijn
2 Hoogte	C	C	C	C : min. 6,50 m
3 Verlichting	E	E	E	E : min. 300 lux
4 Vloer	B	B	B	B : harde ondergrond met bekleding <b>zonder</b> schokabsorberend vermogen
5 Lijnen	C	C	C	C : afbakeningslijnen met kruisende lijnen in andere kleuren
6 Palen	B	B	B	B : Palen met een vaste lengte (2,55m) met verplaatsbare bevestigingspunten.
7 Platform scheidsr	B	B	B	B : Vast scheidsrechtersplatform met zitmogelijkheid
8 Kleedk spelers	B	B	B	B : afzonderlijke kleedkamer per ploeg, met gezamenlijke douches
9 Kleedk scheidsr	B	B	B	B : met enkel lavabo
10 EHBO	C	C	C	C : aanwezigheid van verbanddoos, verplicht aanwezig op het terrein
11 Verwarming	A	A	A	A: Minimum 16°C
12 Opwarmingszone	B	B	B	B: Opwarmingszone niet afgebakend, beperkte ruimte

